

Акционерное Общество «Калуганефтепродукт»
(АО «Калуганефтепродукт»)
248035, РФ, г. Калуга, Грабцевское шоссе, д.178
e-mail: aoknp@kaluga.ru, тел. (4842) 59-71-22
Центральная испытательная лаборатория (ЦИЛ)
e-mail: aashpan@klnp.rosneft.ru, тел. +7(4842) 50-34-54
Сертификат соответствия № 016 от 21.05.2021г.



Справка по результатам испытаний № 92

Наименование образца: Топливо дизельное зимнее ДТ-3-К5 минус 32 по ГОСТ Р 55475-2013
Проба №501/135

Нормативный документ соответствия: Технический регламент таможенного союза ТР ТС 013/2011 «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту» (Решение Комиссии Таможенного Союза от 18.10.2011г. № 826) (Приложение 2), ГОСТ Р 55475-2013 «Топливо дизельное зимнее и арктическое депарафинированное. Технические условия»

Место отбора пробы: РВС №9, Людиновский филиал

Дата поступления пробы: 25.03.2025

Дата проведения испытаний пробы: 25.03.2025

№ П/П	НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	НД НА МЕТОД ИСПЫТАНИЙ	НОРМА ПО ТР ТС 013/2011	НОРМА ПО ГОСТ 55475-2013	РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ
1	2	3	4	5	6
1	Плотность при 15°C, кг/м ³	ASTM D 4052-22	-	820,0-845,0	952,0
2	Содержание воды и механических примесей	визуально	-	-	присутствие
3	Массовая доля воды, мг/кг	ISO 12937-2000	-	не более 200	присутствие воды вышло за предел обнаружения

Закключение: Топливо дизельное зимнее ДТ-3-К5 минус 32 по ГОСТ Р 55475-2013 не соответствует требованиям Технический регламент таможенного союза ТР ТС 013/2011 «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту» (Решение Комиссии Таможенного Союза от 18.10.2011г. № 826) (Приложение 2), ГОСТ Р 55475-2013 «Топливо дизельное зимнее и арктическое депарафинированное. Технические условия» по проверенным показателям. Присутствие в большом количестве постороннего растворенного продукта, воды и механических примесей. Восстановление данной смеси нефтепродукта затруднено и нецелесообразно.

По данным показателям качества смесь нефтепродукта необходимо перевести в (СНО) ГОСТ 21046-15 для последующей переработки и/или утилизации.

Ответственный исполнитель: лаборант

Чувилова В.А.

Дата выдачи: 25.03.2025